



## Protection contre la grêle AEAI n° 31721

**Demandeur**  
Zürcher Ziegeleien AG  
Eichwatt 1  
8105 Regensdorf  
Schweiz

**Fabricant**  
Zürcher Ziegeleien AG  
8105 Regensdorf  
Schweiz

**Groupe** 118 - Toiture - Tuiles  
**Produit** Tuile plate coulissante Jura 13

**Description** Tuile en terre cuite pour pose par chevauchement.  
Dimensions : 440 mm x 260 mm, longueur de couverture : 320 - 378 mm, largeur de couverture : 213 mm.  
L'essai a été pratiqué sans crochets tempête.  
Couleur et surface : tuile rouge naturel et toutes les couleurs disponibles appliquées sur la tuile rouge naturel par engobage.  
Fabrique : Laufen / BL.

**Documentation** p+f Sursee: Rapport d'essais 'H 109-2' (19. Mai 2021), Rapport d'essais 'H 109-1\_H 109-5' (28. Juni 2021)

**Conditions d'essais AEAI** 01 Tuiles et tuiles en béton, version 1.05 du 01.02.2021

**Classification** Résistance à la grêle aspect RG 4  
**Evaluation** Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4

### Remarques

**Durée de validité** 31.12.2026  
**Date d'édition** 25.06.2021  
**Remplace l'attestation du** -

Association des établissements cantonaux  
d'assurance incendie

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 4