



Protection contre la grêle AEAI n° 32299

Demandeur
Zürcher Ziegeleien AG
Eichwatt 1
8105 Regensdorf
Schweiz

Fabricant
Zürcher Ziegeleien AG
8105 Regensdorf
Schweiz

Groupe 118 - Toiture - Tuiles

Produit Tuile lisse coulissante Plano 10

Description Tuiles en terre cuite pour une utilisation sur le toit.
Dimensions : 470 x 300 mm, longueur de couverture : 360 mm – 400 mm, largeur de couverture : 255 mm.
Épaisseur mesurée dans la surface : 10,5 mm.
L'essai a été réalisé sans crochets de fixation pour tuile.
La reconnaissance est valable pour les couleurs rouge naturel, marron, gris foncé, nero.
Usine de production : Laufon / BL.

Documentation p+f expert ag: Rapport d'essais 'Bericht H 128-2_1_rev' (8. Juli 2022)

Conditions d'essais AEAI 01 Tuiles et tuiles en béton, version 1.05 du 01.02.2021

Classification Résistance à la grêle aspect RG 4
Evaluation Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4

Remarques

Durée de validité 31.12.2027
Date d'édition 07.09.2022
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 4