



## Protection contre la grêle AEAI n° 32618

**Demandeur**  
Zürcher Ziegeleien AG  
Eichwatt 1  
8105 Regensdorf  
Schweiz

**Fabricant**  
-

**Groupe** 118 - Toiture - Tuiles

**Produit** Arteso / Monteso

**Description** Tuile à pétrin coulissante/tuile à pétrin montagne coulissante en terre cuite pour une utilisation sur le toit  
À géométrie égale, la tuile de toit Monteso est dotée en plus d'un dispositif stop-neige.  
Dimensions : 470 x 300 mm, longueur de couverture : 360 mm - 400 mm, largeur de couverture : 255 mm.  
Épaisseur mesurée dans la surface : 12,0 mm.  
Pose alignée bord à bord ou pose en quinconce.  
La reconnaissance est valable pour les couleurs rouge naturel / nuagé / brun.  
Usine de production : Laufon / BL.

**Documentation** p+f expert ag: Rapport d'essais 'H 137-1' (16. Februar 2023)

**Conditions d'essais AEAI** 01 Tuiles et tuiles en béton, version 1.05 du 01.02.2021

**Classification** Résistance à la grêle aspect RG 4  
**Evaluation** Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4

**Remarques**

**Durée de validité** 31.12.2028  
**Date d'édition** 28.04.2023  
**Remplace l'attestation du** -

Association des établissements cantonaux  
d'assurance incendie

Martin Jordi

Cornelia Humm

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 4