



## Protection contre la grêle AEAI n° 32619

**Demandeur**  
Zürcher Ziegeleien AG  
Eichwatt 1  
8105 Regensdorf  
Schweiz

**Fabricant**  
-

**Groupe** 118 - Toiture - Tuiles

**Produit** Neva Nova

**Description** Tuile losangée en terre cuite pour une utilisation sur le toit  
Dimensions : 440 x 260 mm, longueur de couverture : 330 mm - 378 mm, largeur de couverture : 215 mm.  
Épaisseur mesurée dans la surface : 11,0 mm.  
Pose alignée bord à bord ou pose en quinconce.  
La reconnaissance est valable pour les couleurs rouge / vieux-rouge / brun PV / gris graphite.  
Usine de production : Istighofen.

**Documentation** p+f expert ag: Rapport d'essais 'H 137-2' (17. Februar 2023)

**Conditions d'essais AEAI** 01 Tuiles et tuiles en béton, version 1.05 du 01.02.2021

**Classification** Résistance à la grêle aspect RG 4  
**Evaluation** Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4

**Remarques**

**Durée de validité** 31.12.2028  
**Date d'édition** 28.04.2023  
**Remplace l'attestation du** -

Association des établissements cantonaux  
d'assurance incendie

Martin Jordi

Cornelia Humm

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 4